

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Klima Bakım Talimatı	Doküman No	KYS-TL-001
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

1. AMAÇ

Kastamonu Üniversitesi klima santrallerinin bakımını en iyi şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak kuralları iş sağlığı ve güvenliğine en uygun şekilde tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Kastamonu Üniversitesi'ndeki tüm klimaların bakımını kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında teknik personeller ve Bakım Onarım Ekibi sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Genel

- ✓ Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır.
- ✓ Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bildirilir ve "Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi"nde gösterilir.
- ✓ Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır.
- ✓ Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.
- ✓ Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.
- ✓ Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.
- ✓ İç ünite de bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.
- ✓ Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.
- ✓ Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.
- ✓ Su gideri kontrolü yapılır.
- ✓ Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.
- ✓ Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

5. REFERANS DOKÜMANLAR

- ✓ Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi KYS-LS-006

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü